

ORGANISMO DI PROVA NOTIFICATO ALLA COMMISSIONE EUROPEA CON N° 1709	Pagina 8 di 8
CODICE CLIENTE: 593	Rapporto n° 0122R/08

## LABORATORIO PROVE SINTESI DI RAPPORTO DI PROVA

Correggio, 19/11/08

SINTESI DI RAPPORTO DI PROVA N° 0122R/08

Committente: FALEGNAMERIA F.LLI ALBERTO & C. SNC  
FRAZIONE LE PONT, 2 - LA SALLE (AO)  
per conto della Ditta: c.s.

### PROVE ESEGUITE:

Potere fonoisolante (UNI EN ISO 140-3:2006 - UNI EN ISO 717-1:2007)

### DIMENSIONE INFISSO:

Perimetro apribile: 9,15 m  
Superficie totale: 2,99 m<sup>2</sup>

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:  
JVC 75 MONTE CERVINO (PORTABALCONE)


### INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE:

$R_w(C; C_{tr}) = 40 (-1; -5) \text{ dB}$

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n° 0122R/08 del 19/11/08 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico

Antonio D'Albo



LABORATORIO TECNOLOGICO  
**LEGNOLEGNO** s.c.  
Via Pio La Torre 11  
42015 CORREGGIO (RE)  
Tel. 0522733011 - Fax 0522732836

Il Responsabile Prove

Stefano Amighetti

